



**Beschlussvorlage**

**Informationsvorlage**

**Tischvorlage**

**Wiedervorlage**

**öffentlich**

**nichtöffentlich**

## TOP 9

<b>Gremium</b>	<b>SR</b>	<b>Amt</b>	Bauamt
<b>Datum</b>	<b>06.07.2023</b>	<b>Verfasser</b>	Wehner

<b>Beratungsfolge</b>			
Status	Sitzungsdatum	Gremium	Beschluss-Nr.
ab 2019 ...			
Ö beschließend	27.01.2022	Stadtrat	07-30./7.
Ö beschließend	08.02.2022	TA	TA 01/22/04
Ö beschließend	03.03.2022	Stadtrat	04-31./7.
Ö beschließend	09.06.2022	Stadtrat	11-34./7. bis 24-34./7.
Ö beschließend	21.06.2022	TA	TA 05/22/12
Ö beschließend	21.06.2022	TA	TA 05/22/13
Nicht öffentlich	13.10.2022	Stadtrat	10-37./7.
Nicht öffentlich	17.11.2022	Stadtrat	12-38./7. und 13-38./7.
Ö beschließend	22.11.2022	TA	TA 09/22/08 bis 09/22/10
Ö beschließend	15.12.2022	Stadtrat	04-39./7. bis 12-39./7.
Nicht öffentlich	07.03.2023	TA	TA 02/23/08
Ö informativ	30.03.2023	Stadtrat	

<b><u>Gegenstand</u></b>	<b>Vergabe Entsorgungsleistung Erdaushub „Erweiterung Oberschule Radeburg“ 1. Bauabschnitt Anbau Süd-Ost Zusatz Los 25 Erdbau - Entwässerung</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Beratung und Beschluss</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Information</b>	

### Sachverhalt:

Die Maßnahme 217 Erweiterung Oberschule Radeburg ist allen Stadträten bekannt.

Die Ausschreibung dieses Loses für die Bauleistungen der Erdbau- und Entwässerungsarbeiten im Baufeld des 1. Bauabschnittes Anbau Süd-Ost erfolgte 2022 durch eine EU- Ausschreibung, welche jedoch erfolglos verlief. Daraufhin wurden diese Leistungen beschränkt ausgeschrieben und der Zuschlag durch den Stadtrat mit Beschluss Nr. 19-34./7. an das Unternehmen AEG Pirna GmbH erteilt.

Das Leistungsverzeichnis dieser vorangegangenen Ausschreibung berücksichtigte die Erkenntnisse der Bodenanalyse die im Vorfeld der Rohbauplanung stattgefunden hat. Diese Beprobung brachte im Ergebnis eine Klassifizierung nach LAGA Z 0.

Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten im 1. Bauabschnitt mehrte sich aufgrund von Suchschachtungen zu Medienleitungen der Verdacht, dass in nicht untersuchten Nebengebieten Auffüllungen wie Bauschutt, Asphalt und dgl. verbaut wurden, die nicht der Entsorgungsklasse Z 0 zuzuordnen sind.

Durch vor Ort befindliche Baggertechnik des Freianlagenbauers und Hinzuziehung des Bodengrundgutachters wurden diese kritischen Zonen mittels Baggerschürfe in drei Bereichen beprobt. Die beprobten drei Teilbereiche befinden sich in der Lagezuordnung der einzubauenden Regenwasserrigole im Innenhof des Schulgeländes.

Das Ergebnis dieser nachgeschalteten Beprobung ergab eine Klassifizierung nach LAGA Z 2 / W 2 und LAGA Z 2. Damit ist dieses Material nicht wie geplant für den Wiedereinbau geeignet und muss stattdessen fachgerecht nach den gesetzlichen Vorgaben lt. KrWG entsorgt werden. Der Planausschnitt in beiliegender Anlage beschreibt die Entnahmestellen dieser Probenentnahme.

Die nicht im Leistungsumfang des Loses 25 enthaltene Entsorgung des mit Störstoffen versetzten Aushubmaterials der Klassen LAGA Z 2 / W 2 und LAGA Z 2 muss zügig erfolgen, um Behinderungs- und Verzugsanzeigen vertraglich gebundener Nachfolgegewerke (VOB/B § 6) und damit einhergehende Folgekosten zu vermeiden.

Dazu wurden durch die Verwaltung sieben geeignete Entsorgungsfachunternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Zum Abgabetermin 05.07.2023 lagen der Stadt Radeburg fünf vergleichbare Entsorgungsangebote vor, welche durch das Ingenieur- und Bauplanungsbüro Block geprüft und ausgewertet wurden.

Diese vorliegende Tischvorlage liegt dem Stadtrat als Eilfall vor, der ohne Frist hätte einberufen werden können (§ 36 Abs. 3 Satz 6 SächsGemO).

Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete die Firma Bothur GmbH & Co. KG, Hohe Straße 12, 01558 Großenhain zum Bruttoangebotspreis von 68.899,10 €.

Die Übersicht zur Auswertung der eingegangenen Angebote und der Vergabevorschlag des Ingenieur- und Bauplanungsbüros Block liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage bei.

### **Rechtsgrundlagen:**

VOB  
Haushaltsrecht  
SächsGemO

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Auftragsvergabe erfolgt im Rahmen der verfügbaren, ungebundener Haushaltsansätze von Maßnahme 217, PSK 511108-70702-7851109.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Angebotsauswertung Übersicht
- Vergabevorschlag
- Planauszug Entnahmestellen Bodenproben

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Radeburg beschließt die Vergabe der Zusatzleistung zur fachgerechten Entsorgungsleistung des im Los 25 angefallenen Erdaushubes der Erdbau- Entwässerungsarbeiten an die Firma Bothur GmbH & Co.KG, Hohe Straße 12, 01558 Großenhain mit einer geprüften Bruttoangebotssumme von **68.899,10 €**.

**Abweichender Beschluss:**

gez. Ritter  
Bürgermeisterin

gez. Kröhnert  
Amtsleiter

gez. Wehner  
Sachbearbeiter

**Abstimmungsergebnis:**

Stimmenverhältnis:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen: